



STI/hms Bilag D

Møn kommune
Storegade 56
4780 Stege

INDGÅET

16. NOV. 1988

PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TELEFON 03 32 32 32
TELEFAX 03 85 80 29
TELEX 47410Sagsbehandler:
Cand.pharm.
Stina Teilmann-
Ibsen

INDGÅET MØN KOMMUNE

16 NOV. 1988

TEKNISK FORVALTNING

Forslag til revideret spildevandsplan for Møn kommune

I brev af 22. december 1987 har Møn kommunalbestyrelse i medfør af § 7 i bekendtgørelse nr. 248 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v. fremsendt forslag til revision af spildevandsplanen for Møn kommune.

Storstrøms amtsråd har med brev af 8. april 1988 gjort indsigelse mod forslaget på 8 punkter samt påpeget en række fejl og mangler.


Der har den 26. juli og 30. september 1988, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 21, været afholdt møder mellem teknikere fra henholdsvis Møn kommune og Storstrøms amt. Der er på møderne opnået enighed om løsninger på samtlige indsigelsepunkter.


Planen inklusive de ændringer og tilføjelser, der fremgår af referaterne fra ovennævnte møder og den efterfølgende korrespondance, er nu i overensstemmelse med såvel recipientkvalitetsplanen som vandindvindings- og vandforsyningsplanerne. Det er dog en forudsætning, at den ændring af tidsplanen, der blev omtalt på mødet den 26. juli 1988, højst medfører en udskydelse af de planlagte arbejder i ét år.

Hvad angår Stege renseanlæg skal det bemærkes, at det er amtsrådets opfattelse, at anlægget i henhold til Bekendtgørelse om grænseværdier for visse stoffer ved udledninger til vandløb, søer eller havet fra kommunale spildevandsanlæg er omfattet af kravet om fosforfjernelse, men ikke kvælstoffjernelse. Det er dog en forudsætning herfor, at anlæggets nuværende kapacitet på 10.500 p.e. ikke udvides.

Amtsrådet har herefter ikke flere indsigelser mod Møn kommunalbestyrelses endelige vedtagelse af revisionen af spildevandsplanen for Møn kommune.

Med venlig hilsen


Kaj Petersen /
Udvalgsformand


Stina Teilmann-Ibsen
Sagsbehandler